



O B E C M L A D O Ň O V I C E

Zastupitelstvo obce Mladonovice

Obecně závazná vyhláška č. 02/2015,

kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Mladonovice se na svém zasedání konaném dne 1.10.2015 usneslo vydat na základě

§ 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Mladonovice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obce v samostatné působnosti pověřila pana Františka Tučka, velitele JSDH obce, který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1x ročně.

(3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:

a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x

ročně a vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,

b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku

požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:

a) konání veřejnosti přístupných akcí v kulturním domě v Pohledu čp. 17, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítím na Obecním úřadu v Mladoňovicích a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku.

b) pálení klestu při hospodaření v lesích

Obec je povinna před započítím pálení nahlásit pálení na operační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

(1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

1 § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

2 § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

3 § 13 zákona o požární ochraně

(2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví v nejkratším možném termínu, příp. ve stanoveném čase, do požární zbrojnice na adrese Pohled, čp. 27, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

(1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

(2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.

(3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

(4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

Budova obecního úřadu na adrese: Mladoňovice, čp 14, 538 21 Slatiňany,
t.č.: 469 685 160, 605 484 333

(2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlase požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“ či „112“, jsou:

a) Mateřská škola Mladoňovice čp. 23, tel.:731 573 027

b) Prodejna Jednoty v KD Pohled, čp. 17, tel.: 469 312 411

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou obecním rozhlasem (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší hlášením v obecním rozhlase.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 01/ 2007 ze dne 29.5.2007

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Štěpánková Jana

Jana Štěpánková
místostarostka



Ivana Blehová

Ivana Blehová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 6.10.2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 22.10.2015

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 02/2015, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 02/2015 kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 02/2015 kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 02/2015, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Pardubického kraje

(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

- a) jednotka Hasičského záchranného sboru se sídlem v Chrudimi, kategorie JPO I
- b) jednotka hasičského záchranného sboru se sídlem v Seči , kategorie JPO I.
- c) jednotka SDH obce Mladoňovice, kategorie JPO V, se sídlem obecní úřad Mladoňovice

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 02/2015, kterou se vydává požární řád - Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Jednotka SDH obce Mladoňovice , požární zbrojnice Pohled čp. 27
kategorie JPO V, počet členů 9
Sídlo: Obecní úřad v Mladoňovicích, Mladoňovice 14 538 21 Slatiňany
<u>Vybavení jednotky SDH:</u> motorová hasičská stříkačka PS 12, kalové čerpadlo, elektrocentrála

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 02/2015, kterou se vydává požární řád

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

1. Nadzemní hydranty v místních částech obce Čejkovice, Deblův, Mladoňovice, Mýtka, Petřikovice, Pohled, Rtenín,
2. Vodní nádrž Mladoňovice
3. Další náhradní zdroje vody:
 - rybník Deblův, rybník Petřikovice, vodní nádrž Pohled, vodní nádrž Čejkovice, Vodní nádrž Rtenín,

2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

(3) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.